



lb=40A	P _s [kW]	Opis odpływu
k _l =0,65	P _l [kW]	
	7,0	Zasilanie tablicy z rozdzielni RG1
		Ochrona przepięciowa Typ 1 + 2
		Kontrola i sygnalizacja obecności napięcia
-		Sterowanie z tablicy TPB1B
0,5		Oświetlenie komunikacji -1/7, -1/12
0,5		Oświetlenie pomieszczenia -1/1, -1/2, -1/3
0,5		Oświetlenie Szatnie, pom. pomocnicze -1/4, -1/5, -1/6, -1/8
1,0		Gniazda ogólne pom. -1/4, -1/7, -1/8, -1/12
0,2		Gniazda dedykowane Access Point
4,0		Zasilanie Szafy SD1 pom. -1/8
0,3		Gniazda dedykowane Centrala Alarmowa
-		Rezerwa
-		Rezerwa

SCHEMAT IDEOWY TABLICY TPB1A