



$I_b=40A$	P_s [kW]	Opis odpływu
$k_i=0,75$	P_i [kW]	
	21,5	Zasilanie tablicy z rozdzielni RG1
		Ochrona przepięciowa Typ 1 + 2
		Kontrola i sygnalizacja obecności napięcia
-		Sterowanie z tablicy TP2B
0,5		Oświetlenie komunikacji 2/12c, 2/18
0,5		Oświetlenie pomieszczenia 2/14, 2/15
0,5		Oświetlenie Sale lekcyjne 2/16, 2/17
0,5		Oświetlenie pomieszczenia 2/19
-		Rezerwa
1,5		Gniazda DATA pom. 2/14
1,5		Gniazda DATA pom. 2/14
1,5		Gniazda DATA pom. 2/14
1,5		Gniazda DATA pom. 2/14

TYTUŁ
rysunku

SCHEMAT IDEOWY TABLICY TP20