

Wyjaśnienia do SWZ (2) + Modyfikacja SWZ (1)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej

w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy ul. Wąskiej 5-7

- I. W związku z wpływaniem do VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie /Zamawiającego/ zapytania od Wykonawcy, Zamawiający **wyjaśnia oraz modyfikuje treść SWZ** jak poniżej:

Zapytanie:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiałów do wykonania instalacji centralnego ogrzewania (piony i gałazki) z rur stalowych czarnych zgrzewanych na stal węglową pokrytą na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku (montaż techniką "press")?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści stal węglową pokrytą na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku (montaż techniką "press") do wykonania instalacji centralnego ogrzewania (piony i gałazki).

- II. W związku z pkt I powyżej:

Zmianie ulega:

- Termin składania ofert z: 27.03.2024 r. godz. 12.00 na: **28.03.2024 r. godz. 12.00;**
- Termin otwarcia ofert z: 27.03.2024 r. godz. 13.00 na: **28.03.2024 r. godz. 13.00.**

Tym samym zmianie ulega termin związania ofertą z: 25.04.2024 r. na: **26.04.2024 r.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.

DYREKTOR

dr Czesław Wróbel